Reutlingen

Informationen für Fachunternehmen zur Installation von Gartenwasserzählern

- Der Installateurbetrieb muss eine gültige Wasserkonzession besitzen.
- Der Installateur muss DIN 1988, DIN EN 806 und DIN EN 1717 einhalten und die Anlage dementsprechend bauen/verändern.
- Verplombung durch VIU bei Einbau und Turnus.
- Innerhalb des Gebäudes ist nach dem Gartenwasserzähler eine Entnahme von Wasser unzulässig.
- An der Außenzapfstelle darf das Wasser nicht in die Kanalisation gelangen. Es muss versickern können.
- An der Gartenwasserleitung ist eine Entleerung vorzusehen, damit die Leitung über den Winter abgestellt und entleert werden kann.
- Der Installateur meldet die Anlage mittels Fertigstellungsanzeige Wasser bei der FairNetz an.
- FairNetz nimmt bei einem Termin vor Ort die Anlage ab und erfasst die Zählerdaten. Nur technisch einwandfreie Anlagen werden abgenommen.
- FairNetz übergibt die Daten an die Stadtentwässerung Reutlingen.

Stadtentwässerung Reutlingen
Ein Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen
Postadresse: Marktplatz 22 · 72764 Reutlingen
Hier finden Sie uns: Gustav-Werner-Straße 25 · 72762 Reutlingen
Telefon 07121 / 303-2576 · Fax 07121 / 303-2272
ser@reutlingen.de · www.ser-reutlingen.de

SER
Stadtentwässerung Reutlingen

Stand: 09/2020

Reutlingen

Informationen für Fachunternehmen zur Installation von Gartenwasserzählern



1 Absperreinrichtung: Absperreinrichtung mit integriertem Rückflussverhinderer und Entleerung.

2 Wassermesserplatte (WMP): Wird auf die WMP verzichtet, ist ein spannungsfreier Einbau zu gewährleisten. Beim Zählerwechsel ohne WMP ist ein geeignetes Überbrückungskabel zu verwenden.

3 Gartenwasserzähler: Geeichter Kaltwasserzähler mit Konformitätsbescheinigung, z.B. Ein- oder Mehrstrahl, Ringkolben- oder Steigrohrzähler. Zapfhahnzähler sind nicht zulässig! Einbaulage V+H beachten.

4 Gegebenenfalls eine zweite Absperreinrichtung.

Stadtentwässerung Reutlingen
Ein Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen
Postadresse: Marktplatz 22 · 72764 Reutlingen
Hier finden Sie uns: Gustav-Werner-Straße 25 · 72762 Reutlingen
Telefon 07121 / 303-2576 · Fax 07121 / 303-2272
ser@reutlingen.de · www.ser-reutlingen.de

SER Stadtentwässerung Reutlingen

Stand: 09/2020